

ZP.DZP.331.1.2017

Do wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wrocławu.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści SIWZ:

- 1) Prosimy o podanie długości linii brzegowej kąpielisk nad jeziorem Czarnym i Wikaryjskim.

Odpowiedź:

Długości linii brzegowej kąpielisk wynosi:

- nad jeziorem Czarnym - 50 m
- nad j. Wikaryjskim - 50 m.

- 2) Prosimy o podanie ilości ratowników pracujących na jednej zmianie w sezonie letnim 2016 na kąpieliskach Czarnym i Wikaryjskim. (oddzielnie dla każdego kąpieliska).

Odpowiedź:

Na jednej zmianie w sezonie letnim 2016 na kąpieliskach Czarnym i Wikaryjskim (oddzielnie dla każdego kąpieliska) zapewniona została ciągłość obsady trzech stanowisk ratowniczych na każdym kąpielisku.

- 3) Prosimy o podanie ilości ratowników pracujących obecnie na jednej zmianie na pływalniach krytych :

- a) Międzyosiedlowy Basen Miejski

Odpowiedź:

Obecnie na jednej zmianie na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim – pracuje trzech ratowników na zmianie i taka obsada jest wymagana w SIWZ.

Przewodnicząca komisji

Agnieszka Czaplicka