

Włocławek, dnia 20 kwietnia 2020 r.

ZP.DZP.1.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wymiana opraw oświetlenia meczowego na źródła światła LED – etap I” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **Modernizacja Hali Mistrzów we Włocławku.**

Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1

W opisie technicznym przedmiotowego projektu jest informacja o tym, że w 2 etapie będą dokładane oprawy aby spełnić rygorystyczne wymagania standardów FIBA. W opisie technicznym również widnieje zapis mówiący że obliczenia fotometryczne są integralną częścią tego opracowania i należy je rozpatrywać całościowo oraz że obliczenia z ETAPU 1 wpływają na obliczenia fotometryczne na ETAP 2.

Prosimy zatem o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż oferenci już na I etapie modernizacji oświetlenia muszą dostarczyć inwestorowi (celem weryfikacji) komplet obliczeń fotometrycznych (uwzględniający dodatkowe oprawy) potwierdzający, że osiągnięte w obliczeniach referencyjnych wszystkie parametry jakościowe pozwolą na spełnienie wymagań FIBA na 2 etapie rozbudowy. Poprzez wymagania FIBA rozumie się parametry oświetleniowe (natężenie oświetlenia w kierunku kamery, równomierność oświetlenia, poziome natężenia oświetlenia itd.), których minimalne wartości określa FIBA.

Zamawiający poprzez weryfikację ew. obliczeń równoważnych składanych na etapie oferowania pierwszej części modernizacji wykluczy sytuację, w której po zainstalowaniu opraw innych niż przytoczone w dokumentacji projektowej z I etapu modernizacji oświetlenia, nie będzie możliwości spełnienia wymagań FIBA w II etapie ponieważ dodanie dodatkowych opraw i tak nie spowoduje spełnienia rygorystycznych standardów FIBA.

Odp.:

Zamawiający potwierdza na etapie I wymiany obowiązek wykonawcy dostarczenia kompletu obliczeń potwierdzających wszystkie parametry jakościowe. Celem wymiany oświetlenia meczowego jest osiągnięcie parametrów jakościowych, które pozwolą na spełnienie wymagań FIBA, które ostatecznie będzie mogło być spełnione po zakończeniu 2 etapu rozbudowy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały określone także, w treści §3 ust. 3 i §4 ust. 2 pkt 13) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Piotr Ordon